



ООО "РЖБ"
ИНН 7604297526 КПП 760401001 ОГРН 1167627051459
ОКПО 39180998 ОКВЭД 26.61
Юридический адрес: 150000, Ярославская обл,
Ярославль г, Свободы ул, дом № 2, офис 417
Фактический адрес: 152914, Ярославская обл,
Рыбинский р-н, Рыбинск г, Толбухина ул, дом № 19
P/c 40702810777030006924 в банке КАЛУЖСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
K/c 30101810100000000612 БИК 042908612
тел.: +7 (4852) 68-44-70, факс:
www.vgbk.ru

ПАСПОРТ НА ЖБИ

Документ о качестве № 338/1 выдан 12.12.2018

| | |
|--|--------------------------------------|
| Наименование изделия | Свая |
| Марка изделия | С 30.20-3 (L=3000) |
| ГОСТ, ТУ, проект | Серия 1.011.1-10.1 |
| Количество изделий | 4 |
| № партии | 295/1-1057 |
| Дата изготовления | декабрь |
| Класс и марка бетона по прочности | B22.5 (M300) W12 F200 |
| Нормируемая отпускная прочность бетона | 100% |
| Требуемая отпускная прочность бетона | 300 кг/см ² |
| Фактическая отпускная прочность бетона, кг/см ² | 340 кг/см ² |
| Марка закладных деталей и выпусков арматуры | A I, AIII |
| Инженер ОТК | Савченко Г.В. расшифровка подписи |



ООО "РЖБ"
ИНН 7604297526 КПП 760401001 ОГРН 1167627051459
ОКПО 39180998 ОКВЭД 26.61
Юридический адрес: 150000, Ярославская обл,
Ярославль г, Свободы ул, дом № 2, офис 417
Фактический адрес: 152914, Ярославская обл,
Рыбинский р-н, Рыбинск г, Толбухина ул, дом № 19
P/c 40702810777030006924 в банке КАЛУЖСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
K/c 30101810100000000612 БИК 042908612
тел.: +7 (4852) 68-44-70, факс:
www.vgbk.ru

ПАСПОРТ НА ЖБИ

Документ о качестве № 338/2 выдан 12.12.2018

| | |
|--|--------------------------------------|
| Наименование изделия | Свая |
| Марка изделия | С 40.20-3 (L=4000) |
| ГОСТ, ТУ, проект | Серия 1.011.1-10.1 |
| Количество изделий | 6 |
| № партии | 295/1-1169 |
| Дата изготовления | декабрь |
| Класс и марка бетона по прочности | B22.5 (M300) W12 F200 |
| Нормируемая отпускная прочность бетона | 100% |
| Требуемая отпускная прочность бетона | 300 кг/см ² |
| Фактическая отпускная прочность бетона, кг/см ² | 335 кг/см ² |
| Марка закладных деталей и выпусков арматуры | A I, AIII |
| Инженер ОТК | Савченко Г.В. расшифровка подписи |

